



# DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Date de déclaration : 23 / 03 / 2017

Numéro de déclaration : PR-DR-AN-102

Distributeur : **DRIM France** - Parc d'activité technologique  
84 Avenue Franklin Roosevelt  
69120 - Vaulx-en-Velin (France)  
Téléphone : 04 72 14 09 08 - info@drim.fr

Bureau d'études : **Laboratoire INGITEK**  
200 rue Léon Blum - 69100 - Villeurbanne (France)  
contact@ingitek.fr

## Atteste que les produits désignés ci-après :

Appellation : « Flèche palière LED **GF60** » (saillie ou plastron)  
Référence des produits concernés : GF60RB/P, GF60RBM/P, GF60RBA, GF60RVA, GF60RBAM, GF60RVAM, GF60RBS,  
GF60RVS, GF60RBSM, GF60RVSM

**Sont conformes à la norme « EN81-70 : 2018 (Chapitre 5.4.2.4) », suite aux essais de tests effectués le : « 14 / 03 / 2017 »**

Appellation : « Flèche palière LED **GF60** » (saillie ou plastron) équipé d'un verre STADIP  
(référence : STADIP/LED)  
Référence des produits concernés : « GF60RB/P + STADIP/LED », « GF60RBA + STADIP/LED », « GF60RVA + STADIP/LED »

**Sont conformes aux normes «EN81-70 : 2018 (Chapitre 5.4.2.4)» et « EN81-71 » classe 1,**  
(version NF EN 81-71+A1:2007-04, annexes E et F) suite aux essais de tests effectués le : « 16 / 03 / 2017 »

Appellation : « Flèche palière LED **GF60 avec face avant perforée** » (saillie ou plastron)  
équipé d'un verre STADIP (référence : STADIP/LED)

Référence des produits concernés : « GF60RBM/P + STADIP/LED », « GF60RBAM + STADIP/LED »,  
« GF60RVAM + STADIP/LED »

**Sont conformes aux normes «EN81-70 : 2018 (Chapitre 5.4.2.4)» et « EN81-71 » classe 2,**  
(version NF EN 81-71+A1:2007-04, annexes E et F), suite aux essais de tests effectués le : « 21 / 03 / 2017 »



**ingitek**  
BUREAU D'ÉTUDES