



MONTARE ETICHETTE NUMERICHE SUI CONTATTI DOPPI  
 LABEL THE STICKERS ON THE DOUBLE CONTACTS



26	VITE TSP AUTO 3.9 x 9.5	--	11609015	4
25	VITE TS CROCE M3x10	CROSS RECESSED PAN HEAD M3X10	11605025	2
24	VITE TC 3X13 SCREW	CROSS RECESSED PAN HEAD SCREW	11607012	2
23	VITE TC +- SCREWPLAST NERA 3X9.5	CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREW	11606025	1
22	VITE AUTOFIL. TC CROCE 3E9 x 13	SCREW 3E9 x 13	11607007	4
21	VITE AUTOFIL 4x30 FIL PARZ INOX	THREAD FORMING SELF TAPPING SCREW	11606022	4
20	TASTO NERO FRECCIA DISCESA VERSIONE PLB	BLACK BUTTON DOWN ARROW PLB VERSION	PL005386-PLB	1
19	TASTO GIALLO CAMPANA SERIE MANUT. PLB	YELLOW BOTTON BELL PLB	PL005094	1
18	TASTO FUNGO PUSH-PULL D40 VD	PUSH-PULL DIAM.40 VD	PPFN1P4SH	1
17	TASTO BLU SIMBOLO "CONSENSO"	BLUE BOTTON WITH CONSENT SYMBOL	PL005085-COMPLB	1
16	TASTO BIANCO FRECCIA SALITA VERSIONE PLB	WHITE BUTTON UP ARROW PLB VERSION	PL005385-PLB	1
15	SUPPORTO 6 FRUTTI 10A	COUPLING PLATE 2 HOLES	PL003001	2
14	SUPPORTO 4 FRUTTI 16A	4 SPRING CONTACT BLOCK SUPPORT	11705102	1
13	PRESSACAVO M20x1.5	CABLE CLAMP	12901035	1
12	PRESA SCHUKO 10-16	SCHUKO SOCKET	12701021	1
11	P 16A 0-1 90° 0100S	--	P0160100S	1
10	O-RING 2081	O-RING 2081	11902034	1
9	MANOPOLA CMT D34 Q6 NERA CON INDICE	BLACK KNOB D34 Q6 WITH INDICATOR	20402020	1
8	GUARNIZIONE COPERCHIO PULSANTIERA PQ06	SEAL COVER PANEL PQ06	11711067	1
7	GUARNIZIONE CMT 20A IP65	CAM SWITCH 20A IP65 GASKET	28000012	1
6	GHIERA FILETTATA M22x1 IN ZAMA	M22x1 ZAMA LOCK NUTS	11705100	5
5	ETICHETTA VERDE X FRUTTO NO 7-8	GREEN LABEL N°7-8 FOR CONTACT BLOCK	13202066	2
4	ELEMENTO CONTATTO 1NO 16A MOLLA	SPRING 1 CONTACT BLOCK 1 NO	PCW10	6
3	ELEMENTO CONTATTO 1NC 16A MOLLA	SPRING CONTACT BLOCK 1 NC	PCW01	1
2	COPERCHIO MANUTENZIONE PQ06 CON SHUKO LASERATO	LASERED COVER MAINTENANCE PQ06 WITH SCHUKO	20101664	1
1	CASSETTA 6 FORI	BOX	11711034	1
POS	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CODICE / COD	Q.ty

EDIZIONE / EDITION	DATA / DATE	MOD. / MODIFIED	FIRMA / SIGNATURE	MODIFICA / MODIFICATION	PRESCRIZIONE DI ISPEZIONE / PRESCRIPTION OF INSPECTION	LIVELLO / LEVEL	AQL
--	--	--	--	--	Visivo / Visual	I	2.5
--	--	--	--	--	Quota critica / Critique Dimension	II	1
--	--	--	--	--	Altre quote / Other Dimensions	I	2.5

<b>GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.</b> Strawinskylaan 1105 1077 XX Amsterdam - NL				FINITURA / FINISH --- --- MATERIALE / MATERIAL --- ---				
DENOMINAZIONE / DESCRIPTION <b>PULSANTIERA MANUT. CON PRESA SCHUKO</b> <b>MAINTENANCE BOX WITH SCHUKO</b>						SCALA/SCALE 0.333	DATA/DATE --	
DIM. INGOMBRO L x H x P 0.0 x 0.0 x 0.0				PESO / WEIGHT (g) 5869137.546	STAMPO / MOULD N° --	FIGURE N°/CAVITY N° 0	AVANZAMENTO/STATUS Esecutivo	APPROV. / APPROVED 
Tolleranza / Tolerance >0,5 / >0,5 >6 / >6 >30 / >30 >120 / >120 >315 / >315 >1000 / >1000 >2000 / >2000 >4000 / >4000						DISEGNO / DRAWING N° <b>GM750</b>		REVISION -